



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

23.03.2023

№088

При проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 61 г. Кирова (МБОУ СОШ с УИОП № 61 г. Кирова), расположенного по адресу: 610010, г. Киров, ул. Ленина (Нововятский район) д.14, ИНН 4349005978, ОГРН 1034316505442, и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 23.03.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений, материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- ✓ - покрытие потолка лестничного марша здания Б;
- ✓ - потолка, стен, пола в спортивном, актовом зале расположенных на 4-м этаже здания А;
- ✓ - потолка в медицинском кабинете работы с документацией и приема детей;
- ✓ - потолка в коридоре 3-го этажа корпуса А;
- ✓ - потолка, стен, откосов окон на 4-м этаже в помещениях кабинетов, коридоре (арендованных СЮТ Нововятского района);
- ✓ - покрытие полов в кабинетах № 314, 308, 304, 211, плиточное покрытие полов в коридоре 2-3 этажей здания Б;
- ✓ - покрытие пола в цехе первичной обработки овощей (в зоне установки картофелеочистительной машины) покрытие откоса окна;
- ✓ - покрытие стен в кабинете технологии мальчиков (слесарной мастерской)

в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.5.3, п.2.11.2., п.2.11.4., п.2.11.7.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ).

2. Обеспечить остекление окон из цельного стекла и состояние оконных блоков позволяющее проводить чистку оконных стекол по мере загрязнения на лестничных маршах здания Б, в коридорах здания А (в зоне с/узлов) на лестничных маршах в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 3. Оборудовать демонстрационные столы в кабинетах химии, физики защитными бортиками по наружному краю стола в соответствии с требованиями п.3.4.8 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 4. Обеспечить мебелью (столами, стульями) с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств кабинеты № 314, 211, 102, лаборантскую кабинета химии, медицинский кабинет в соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 5. Обеспечить верстаками столярную и слесарную мастерские трудового обучения мальчиков с поверхностью устойчивой к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 6. Обеспечить цветовую маркировку ученической мебели (столы, парты, стулья) в соответствии с ростовой группой в кабинетах среднего и старшего звена в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 7. Обеспечить кабинет № 312, кабинет технологии девочек (кулинарии) раковинами без дефектов в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 8. Установить в кабинете технологии над электроплитами местную систему вентиляции в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 9. Выполнить в туалете мальчиков на 1-м этаже здания А перегородки из материала устойчивого к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.


✓ 10. Обеспечить рассаживание детей начальной школы (в 1 «а», «б», «в», «г», 2 «а», «в», 3 «б», «г», 4 «д» классах) с учетом их роста-возрастных особенностей в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-2, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 11. Обеспечить вакцинацию сотрудников против дифтерии, столбняка у 4 сотрудников, против кори в возрасте до 55 лет у 2-х сотрудников, против вирусного гепатита В у одного сотрудника, против гриппа (к сезону 2023-2024), наличие сведений в личной медицинской книжке о прививке против краснухи у сотрудников младше 25 лет с учетом Национального календаря профилактических прививок, согласно спискам указанным в Акте профилактического визита от 23.03.2023 и Экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 22.03.2023 № 09-472-2023-ГЗ в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

✓ 12. Обеспечить коэффициент пульсации в измеренных точках 8 (середина доски в кабинете № 202), 12 (середина доски в кабинете № 226), 15 (3 ряд 4 парта в кабинете № 223), 19 (3 ряд 3 парта), 24 (середина доски в кабинете № 302), 27 (3 ряд 3 парта в кабинете № 301), 28 (середина доски в кабинете № 301), 33,34,35 (1 ряд 1 парта, 2 ряд 3 парта, 3 ряд 2 парта в кабинете № 415) в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п.144, п.151 таблица.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Н.В.Алалыкина

Копию настоящего предписания получил 2023г.

Директор
(должностное лицо)



(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу:
электронной почты: sch61@kirovedu.ru