

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
01.02.2024 КНМ № 43240061000209347477

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного(надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» февраля 2024 г., № 2402/038-43/18/ПВПР
(дата составления предписания)

Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: «09» февраля 2024 г., учетный номер 43240061000209347477
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

Старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Павлов Иван Сергеевич, e-mail: pavlovis@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332679189

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Кировская область, г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61» города Кирова, юридический адрес: 610013, Кировская область, г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14, ИНН 4349005978

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В течении года превышено допустимое количество ложных срабатываний системы пожарной сигнализации, при этом не приняты меры для снижения количества ложных срабатываний системы пожарной сигнализации, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, части 4 статьи 51, части 4 статьи 81 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пунктов 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Место выявления нарушения: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025.

2. Двери эвакуационных выходов, ведущие из коридоров первого, третьего и четвертого этажей на лестничные клетки (в количестве 6 штук) эксплуатируются с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается, в местах установки уплотнения имеются зазоры), что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации, чем нарушены требования пункта 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, частей 1,2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Место выявления нарушения: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025.

3. Для отделки потолка в актовом зале (помещение №14 согласно экспликации четвертого этажа технического паспорта здания) применены декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (отделка потолка выполнена с применением декоративно-отделочных материалов из древесины, применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов, на объекте не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов), чем нарушены требования части 6 статьи 134, таблицы 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.

Место выявления нарушения: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025.

4. Для отделки потолка в спортивном зале (помещение №12 согласно экспликации четвертого этажа технического паспорта здания) применены декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (отделка потолка выполнена с применением декоративно-отделочных материалов из древесины, применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов, на объекте не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов), чем нарушены требования части 6 статьи 134, таблицы 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.

Место выявления нарушения: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025.

5. При эксплуатации объекта защиты не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия вертикальных воздуховодов системы вентиляции, проходящих в чердачном помещении четырехэтажного здания, чем нарушены требования пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.

Место выявления нарушения: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025.

6. Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования подпункта «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.

Место выявления нарушения: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 14.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Павлов Иван Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A48F94E6C8AF4486E6B0CB5B3B4C766
Владелец: Павлов Иван Сергеевич
Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025

(подпись)

Старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Павлов Иван Сергеевич, e-mail: pavlovis@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332679189


(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Директор МБОУ «СОШ с УИОП № 61» г. Кирова Симанов Василий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 15 » часов « 00 » минут « 09 » февраля 20 24 г.


(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

